

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості
та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

UA-2025-12-02-011364-a

Замовник: Державна установа «Урядовий контактний центр» (далі-Центр) (ЄДРПОУ 36521731)

Місцезнаходження замовника: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 8/10

Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Підстава для публікації: постанова Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710»

Предмет закупівлі: 31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок (джерело безперебійного живлення)

Код ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок

Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Невиконання вимог Додатку 2 до тендерної документації у тендерній пропозиції Учасника призводить до її відхилення як такої, що не відповідає вимогам тендерної документації Замовника.

1. Місце поставки: 01001, Україна, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 8/10
2. Кількість: 7 шт.
3. Строк поставки товару: Протягом 2 календарних днів з дати підписання Договору

Найменування технічних та якісних характеристик	Характеристики, встановлені Замовником (вимоги)
Джерело безперебійного живлення типу APC Back-UPS 650 VA/400W або еквівалент	
1. Кількість розеток	8 x Schuko type F
2. Призначення	Для комп'ютера
3. Тип монтажу	Підлогові
4. Кількість фаз (вхід/вихід) шт	1
5. Тип архітектури	Резервні (off-line)
6. Інтерфейси	не менше ніж 1 x USB Type-A
7. Потужність номінальна, не менше, Вт	400
8. Потужність активна, не менше, Вт	650
9. Форма вихідної напруги	Правильна (чиста) синусоїда
10. Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі, В	180-266

11. Вихідна напруга В	230
12. Вихідна, частота, Гц	47-63
13. Акумуляторна батарея	Вбудована
14. Тип батареї	Свинцево-кислотна акумуляторна батарея типу APCRBC110
15. Напруга та ємність батареї	12 V – 9 Ah
16. Час перемикання на батарею мс	не більше ніж 6
17. Час роботи за повного навантаження, хв.	Не менше 2,6
18. Час роботи від батареї в разі половинного навантаження навантаженні, хв.	Не менше 10,37
19. Час перезарядки батарей	не більше ніж 6 годин
20. Струм заряду, А	6
21. Особливості	Зі звуковою сигналізацією
22. Імпульсний захист, Дж	310
23. Захист	Від перевантаження.
24. Гарантійний термін, не менше	24 місяців Наявність сервісного центру виробника в Україні.

Умови поставки: товар повинен бути упакований відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення товару. Поставлений товар повинен бути без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не порушене пакування, з чітко нанесеним маркуванням виробника. Доставка товару, завантажування та розвантажування здійснюються за рахунок учасника, його транспортом чи транспортом перевізника.

Посилання на ДБЖ APC Back-UPS 650 VA/400W або еквівалент у тендерній документації використано виключно як орієнтир для визначення мінімально необхідного рівня технічних і функціональних характеристик обладнання.

Це формулювання: забезпечує однозначне розуміння вимог усіма учасниками процедури закупівлі та замовником; гарантує відповідність обладнання міжнародним стандартам якості та безпеки, що є критерієм надійності та експлуатаційної придатності; не обмежує конкуренцію, оскільки учасники можуть пропонувати технічно та функціонально еквівалентні вироби інших виробників, що повністю відповідає принципам рівного доступу до участі у закупівлі та законодавству про публічні закупівлі.

Таким чином, використання конкретної моделі «або еквівалент» є загальноприйнятою практикою, яка одночасно забезпечує точність технічних вимог і дотримання конкуренції між учасниками.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення:

Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб'єктами господарювання.

Очікувана вартість 46 760,00 грн. з ПДВ